

Jeinteresētā piegādātāja jautājumi un komisijas sniegtās atbildes

par iepirkumu

“Tehniskās apsardzes nodrošināšana Uriekstes ielā 16, Rīgā”

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/286

2025.gada 16.janvārī

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ar 2024.gada 12.janvāra rīkojumu Nr.12/f izveidotā pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkuma “Tehniskās apsardzes nodrošināšana Uriekstes ielā 16, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/286 (turpmāk – Iepirkums), uzaicinājumu.

1. jautājums

“Lai varētu sagatavot pēc iespējas precīzāku piedāvājumu, lūgums atsūtīt papildus informāciju: apkopes apjomi, centrāles (ražotājs/modelis)”.

1. atbilde

Komisija skaidro, ka Uriekstes ielā 16, Rīgā ir izvietots DSC/modelis. *Lūdzu skatīt 1. attēlu.*

Apsardzes signalizācijas iekārtu apkopes grafiks: 1 reize pusgadā.

Ugunsdrošības signalizācijas iekārtu apkopes grafiks: 1 reize ceturksnī.

Trauksmes pogu apkopes grafiks: 1 reize pusgadā.

1.attēls



2. jautājums

“cik centrāles jāpieslēdz”.

2. atbilde

Komisija skaidro, ka Uriekstes ielā 16, Rīgā jāpieslēdz ugunsdrošības un signalizācijas panelis. Minētajā adresē ir izvietots 1 raidītājs, kas trauksmes signālu nosūta uz posteni.

Signalizācijas pulsts:

1.stāvs – 30 zonas, 8 rajoni.

2.stāvs – 4 zonas.

Uriekstes ielā 16, Rīgā ir uzstādīts ugunsdrošības kontroles panelis: ESA2/LV, 163 dūmu detektori, 10 siltuma detektori, 7 sirēnas.

3. jautājums

“cik liels ir objekts - ēku skaits, m²”.

3. atbilde

Komisija skaidro, ka šobrīd signalizācijas un UGD sistēmā ir pieslēgta 1 ēka ar platību 3270 m².